Klimair® UNOKLIMA Teknisk information 20.03.2026		UNOKLIMA 2.0										UNOKLIMA XT-U					
		31032.20	31033.20	31034.20	31035.20	31040.20	31041.20	31042.20	31043.20	31044.20	31045.20	31046.20	31047.20	31048.20	31049.20	31050.20	31051.20
		BASE 100	BASE 160	REMOTE 100	REMOTE 160	BATHROOM 100	BATHROOM 160	WiFi 100	WiFi 160	MULTI-ROOM 100	MULTI-ROOM 160	BASE 100	BASE 160	REMOTE 100	REMOTE 160	WiFi 100	WiFi 160
Kapacitet M3/T	#Nat	-	-	5	10	-	-	5	10	-	-	-	-	5	10	5	10
	#1	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
	#2	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
	#3	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60
Effekt Watt	#Nat	-	-	4,0	3,9	-	-	4,0	3,9	-	-	-	-	4,0	3,9	4,0	3,9
	#1	4,7	4,2	4,7	4,2	2,7	2,2	4,7	4,2	2,7	2,2	4,7	4,2	4,7	4,2	4,7	4,2
	#2	5,6	5,5	5,6	5,5	3,6	3,5	5,6	5,5	3,6	3,5	5,6	5,5	5,6	5,5	5,6	5,5
	#3	6,9	6,7	6,9	6,7	4,9	4,7	6,9	6,7	4,9	4,7	6,9	6,5	6,9	6,5	6,9	6,5
*Lyd dB(A) 3 mtr	#Nat	-	-	10	6	-	-	10	6	-	-	-	-	8	4	8	4
	#1	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	11	8	11	8	11	8
	#2	28	24	28	24	28	24	28	24	28	24	20	18	20	18	20	18
	#3	35	32	35	32	35	32	35	32	35	32	29	25	29	25	29	25
**Ventilations kapacitet rum M2	#Nat	-	-	3	7	-	-	3	7	-	-	-	-	3	7	3	7
	#1	7	14	7	14	7	14	7	14	7	14	7	14	7	14	7	14
	#2	14	28	14	28	14	28	14	28	14	28	14	28	14	28	14	28
	#3	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
***Gennemsnit varmeeffekt %	#Nat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	#1	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	#2	83	78	83	78	83	78	83	78	83	78	83	78	83	78	83	78
	#3	76	71	76	71	76	71	76	71	76	71	76	71	76	71	76	71

* Lyd ved udsugning. Der er forskel på lyden ved udsugning og ved indblæsning. Ved indblæsning er lyden lavere.

** Maksimal ventilation i rumstørrelse. Ved større rum installeres flere enheder.

*** Beregnet værdi udfra EN1254:2014 Test v. #2

Voltage	220-240V 50Hz	
Sikkerhedsklasse	IPX4	
Murtykkelse	250-500mm	
Støjreduktion ude/inde	<40dB	<41dB
Max varmeeffekt	EN Test 1254:2014 <93%	
Gennemsnit varmeeffekt	DoP: 100mm 79-83% - 160mm 77-80%	
Driftstemperatur Celsius	-30 / +50	
Varmegenvindings cyklus	Ud 70 sekunder / Ind 70 sekunder	